

**Расчетное суточное водопотребление с. Келей
к 2023 году при увеличении численности населения**

Таблица №3.3.5

Степень благоустройства районов жилой застройки	Количество жителей, чел	Удельное среднесуточное водопотребление, л/сут	Расчетный суточный расход воды, м ³ /сут	Коэффициент наибольшего суточного расхода*, $K_{сут, max}$	Коэффициент наименьшего суточного расхода*, $K_{сут, min}$	Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, м ³	Расчетный расход воды в сутки наименьшего водопотребления, м ³
Жилые помещения с внутренним водопроводом и канализацией без ванн	235	120	28,2	1,1	0,7	30,0	19,7

Расчетное годовое водопотребление с. Келей к 2023 году

Таблица №3.3.6

Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, м ³	Расчетный расход воды в сутки наименьшего водопотребления, м ³	Коэффициент часовой неравномерности водопотребления, $K_{ч, max}$	Коэффициент часовой неравномерности водопотребления, $K_{ч, min}$	Расчетный максимальный часовой расход, м ³ /час	Расчетный минимальный часовой расход, м ³ /час	Расчетный расход годовой водопотребления, м ³
30,0	19,7	4,0	0,008	5,0	0,007	10293