

Расчетный расход хозяйственно-питьевой воды в жилой зоне с. Келей по СП 30.13330.2012 к 2023 году

Таблица №3.3.10

Водопотребители	Измеритель	Нормы расхода воды в литрах			
		В средние сутки		Годовое	
		Общая	Горячей	Общая	Горячей
Жилые помещения с внутренним водопроводом и канализацией без ванн	235 жителей	28200	-	10293000	-

Расчетный расход хозяйственно-питьевой воды в общественно-деловой зоне с. Келей по СП 30.13330.2012

Таблица №3.3.11

Водопотребители	Нормы расхода воды в литрах			
	В средние сутки		Годовое	
	Общая	Горячей	Общая	Горячей
Учреждение здравоохранения	120	-	43800	-
Общественно-культурные учреждения	600	-	219000	-
Учреждения культуры	250	-	91250	-
Коммерческие учреждения	120	-	43800	-
ИТОГО	1090	-	397850	-